

ที่ นร 0719/ว 9

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

11 พศจิกายน 2552

เรื่อง การปรับปรุงราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0719/ว 65 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552


สิ่งที่ส่งมาด้วย ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศและคุณลักษณะเฉพาะ
ที่ปรับปรุงใหม่ 1 ชุด จำนวน 3 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานประมาณได้เวียนแจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับเมษายน 2552 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากคณะรัฐมนตรี
มีมติยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดความเย็นไม่เกิน 72,000 บีทียู
ต่อชั่วโมง และกระทรวงการคลังได้มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษี
สรรพสามิต (ฉบับที่ 86) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552

ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสินค้าที่วางจำหน่ายในท้องตลาด
จึงปรับปรุงราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รายการ
เครื่องปรับอากาศที่กำหนดไว้เดิมตามหนังสือที่อ้างถึง เป็นราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะที่ปรับปรุง
ใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลลิตรัตน์ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ


สำนักมาตรฐานงบประมาณ

โทร. 0 2273 9999 ต่อ 3549

โทรสาร 0 2273 9240

ชื่อครุภัณฑ์	รายละเอียด				
10. เครื่องปรับอากาศ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นขนาดการทำความเย็นขั้นต่ำของเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิดที่วางจำหน่ายในท้องตลาด 2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ปิดเครื่องหมายถึงตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปิดและการควบคุมเครื่องหมายสำหรับเครื่องปรับอากาศ ตามประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2538 4. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และ ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 5. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 6. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ <ul style="list-style-type: none"> - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน - ชนิดติดผนัง <p>สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ</p> 7. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 8. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง(EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ <ul style="list-style-type: none"> - ถ้าจำนวน บีทียู เท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจากจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า - ถ้าจำนวน บีทียู ไม่เท่ากัน ให้นำจำนวน บีทียูหารจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 9. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ <ol style="list-style-type: none"> (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 สวิตซ์ 1 ตัว 1.2 ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร 1.3 สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 10. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ <ul style="list-style-type: none"> - แบบแยกส่วน <ol style="list-style-type: none"> (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู</td> <td>3,000 บาท</td> </tr> <tr> <td>ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู</td> <td>4,500 บาท</td> </tr> </table> 	ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	3,000 บาท	ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู	4,500 บาท
ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	3,000 บาท				
ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู	4,500 บาท				



ชื่อครุภัณฑ์	รายละเอียด
	<p>(2) ชนิดติดตั้งพื้น</p> <p>ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 4,000 บาท</p> <p>ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 5,000 บาท</p> <p>(3) ชนิดติดผนัง</p> <p>ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท</p> <div data-bbox="1101 769 1432 1106" style="text-align: right;"><p>สำนักงานงบประมาณ</p></div>